ENAC
ENSAYOS
Nº1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1831726
ANÁLISIS Nº: 2827370
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-INT-ASEOS-PISCINAS-SAN ILDEFONSO-LA GRANJA
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 ml (HNO3)(1), Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 8/06/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/06/2016

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Acreditado por ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 8/06/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	12 ±12%	mg/L Pt/Co
* Olor	MAD-G-PE-0257 Olor	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	MAD-G-PE-0256 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	0.8 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±12%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	0.62 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	29 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.3 ±0.1	U. pH.
Metales				
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	49 ±12%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 7/06/2016

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 10 de Junio de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1831725
ANÁLISIS Nº: 2827360
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-SAN ILDEFONSO-LA GRANJA-ANTIGUO POZO DE LA NIEVE-FUENTE
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 8/06/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/06/2016

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Acreditado por ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 8/06/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	11 ±12%	mg/L Pt/Co
* Olor	MAD-G-PE-0257 Olor	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	MAD-G-PE-0256 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	0.8 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±12%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	0.60 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	29 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.4 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 7/06/2016

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 10 de Junio de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº 1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1849309
ANÁLISIS Nº: 2827362
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-SAN ILDEFONSO-LA GRANJA-CASERÍO DE URGEL-BOCA DE RIEGO
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 7/07/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 8/07/2016

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Acreditado por ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 7/07/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	13 ±12%	mg/L Pt/Co
* Olor	MAD-G-PE-0257 Olor	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	MAD-G-PE-0256 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	1.0 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±12%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	< 0.10 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	31 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.3 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 6/07/2016
Cl 0,45 ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 8 de Julio de 2016