ENAC ENSAYOS Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1764471
ANÁLISIS Nº: 2827358
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-SAN ILDEFONSO-VALSAÍN-LA PRADERA-C/QUINTA-BOCA DE RIEGO
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 11/02/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 12/02/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 11/02/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	9 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	0.4 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	0.15 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	22 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.0 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 10/02/2016
CL 0.25 PPM

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 12 de Febrero de 2016